

Dit document dient voor de afgesproken datum bezorgd te worden aan het secretariaat.

adviezen@kasterlee.be

Advies van: • cultuurraad ○ i-gecoro ○ jeugdraad ○ landbouwraad ○ seniorenraad ○ sportraad ○ Lokaal overleg kinderopvang ○ lokale economie- en toerismeraad	
Adviesvraag van het gemeentebestuur over 'Gebruikersreglement Gemeentelijke Vrijetijdsinfrastructuur' op 12 /12 /2025 via • mail ○ mondelinge vraag ○ andere: ...	
spontaan advies op .. / .. / over '(thema)'	
behandeld door • de adviesraad op 26 / 01 /2026 ○ het dagelijks bestuur op .. / .. / (bij hoogdringendheid)	
Aantal aanwezige / deelnemende leden: 12 (aantal aanwezige / deelnemende leden) / 13 (totaal aantal leden) Omdat het advies tijdens de vergadering niet kon worden voorgelegd werd het via e-mail voorgelegd aan alle leden. 10 leden hebben gereageerd en keurden het advies goed. Er werden 2 bijkomende opmerkingen gemaakt en die zijn toegevoegd in het laatste vak.	
Beschrijving van de wijze waarop het advies tot stand kwam: De voorgestelde wijzigingen werden aan de hand van een presentatie toegelicht door de cultuurfunctionaris. Dit zijn de relevante punten voor de culturele infrastructuur : • Feedback van conciërges en zaalwachters om zaken te schrappen, aan te passen, anders te formuleren, ... tijdens de periode tussen nu en de vorige revisie: ○ Voorbeelden: je kan geen tafels of stoelen meer huren via de brouwer, want dat is eerder uit de raamovereenkomst met de brouwer gehaald, de keuken van OC Lichtaart zit mee vervat in het gebruik van de grote zaal, enz. • Feedback van interne diensten: ○ Voorbeelden: een verduidelijking van de sorteerregels voor afval, toevoeging dat bij elke evenement dat 84dB(A) overschrijdt een aanvraag via flowlab noodzakelijk is, verbod om rookmelders uit te schakelen, enz. • Praktische aanpassingen met een vertaling van de praktijk naar het reglement: ○ Bijvoorbeeld de toevoeging van het verplicht gebruik van windup systemen in	

de sporthallen, betaling met QR code in de sporthallen omdat bancontact niet langer mogelijk is, enz.

- Vragen of voorstellen van gebruikers over zaken die onduidelijk bleken die zijn toegevoegd of anders zijn geformuleerd.
 - Zo is bijvoorbeeld extra opgenomen dat de aanvraagtermijnen waarin je kan reserveren ook geldt voor Rulheyde. Het toevoegen van het feit dat in de zomermaanden fietsparkeerzones bij Rulheyde worden voorzien, enz.
- Toevoeging betreft de regelgeving nabij de jeugd- en sportinfrastructuur:
 - Bijvoorbeeld de invoer van verplichte rookvrije zones (Generatie Rookvrij)
- Het vorige reglement bestond uit het reglement en 2 aparte documenten als bijlage. De bijlagen worden nu in 1 document verwerkt bij in het gebruikersreglement. Dit is gebruikersvriendelijker en op deze manier moeten de gebruikers op de website geen 3 maar slechts 1 document openen.
- In de bijlagen behorend tot dit reglement hebben we ervoor gekozen om per locatie, waar mogelijk de uitrusting, capaciteit en oppervlakte mee te geven.
- Het huidige online reservatiesysteem ondergaat momenteel een upgrade bij de softwarebouwer (testfases). Normaal zou het in de toekomst ook mogelijk moeten zijn om een deel van deze informatie (o.a. de capaciteit per zaal) mee op te nemen in het reservatiesysteem zodat dit voor de gebruikers meteen zichtbaar is.
- *Nota: de turnzaal van de Oude Jongensschool in Tielen is niet opgenomen in de bijlagen ikv Masterplan Tielen. Ook de turnzaal van het SMIK staat hier niet mee in omdat wij deze turnzaal niet in eigen beheer hebben. Mochten er hieromtrent vragen zijn, kunnen de gebruikers hiervoor terecht bij de dienst VTI*
- De maximale toegestane capaciteit in de zalen dat vermeld stond in eerdere verslagen, was op sommige plaatsen onduidelijk. Momenteel staat enkel de vraag voor het Ligahof nog uit bij de brandweer om na te zien of de gedane berekeningen kloppen voor algemeen gebruik van de infrastructuur of ooit gemaakt zijn ikv een bepaald evenement dat in de betrokken infrastructuur plaats vond.

Standpunt van de adviesraad:

- **unaniem advies**
- **advies bij meerderheid (10/13)**
- **geen advies**

Advies:

De cultuurraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en geeft nog de volgende bedenkingen mee:

- De zeer ruime opstelling van het terras van brasserie De Pit onttrekt het zicht op de toegang naar het OC en is op sommige momenten zelfs een belemmering van de toegang en de vluchtwegen. De cultuurraad vraagt om hierover duidelijke afspraken te maken, zodat de primordiale functie van het gebouw niet in het gedrang komt.
- Vorig jaar werd in OC Kasterlee een beperkt proefproject gestart met vrijwillige zaalwachters. Bedoeling is om – onder bepaalde voorwaarden – het OC beschikbaar te maken op de sluitingsdagen, zonder dat dit een bijkomende belasting voor de conciërges wordt. In het cultuurmemorandum heeft de cultuurraad gesteld dat dit een belangrijke stap is in de richting van een 100 % benutting van de infrastructuur. We kijken er naar uit dat het project na evaluatie kan bestendigd worden en uitgebreid naar de andere vergaderfaciliteiten.

Argumenten:

...

Afwijkende meningen of minderheidsstandpunten (bij expliciete vraag van een lid):

Aanvullende opmerkingen bij de raadpleging van de leden per e-mail (niet opgenomen in het goedgekeurde advies, maar toch in overweging te nemen) :

2.5 veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker

Art 14 Veiligheid.

Aanvullende wordt bepaald:

“Alle vormen van vuurwerk, vuurstokjes, fakkels of andere voorwerpen die vuur of rook produceren of het effect van vuurwerk nabootsen, zijn verboden binnen in de vrijetijdsinfrastructuur.”

In het kader van wat er gebeurt is in Crans Montana is deze bepaling goed te begrijpen.

Bij toneelopvoeringen is in het script soms opgenomen dat er mist of rook aanwezig moet zijn bij bepaalde scènes en is dit meestal kortstondig.

Hiervoor wordt een rookmachine gebruikt die een vloeistof laat verdampen hetgeen een rook/mist effect geeft. Kan dit gebruikt worden ? Zo ja moet er melding van gemaakt worden.

In het verleden heeft Gekko tejater (en wellicht ook andere theatergroepen) dit al kortstondig gebruikt zonder dat dit effect had op de rookmelders.

Het is een gecontroleerd gebruik.

aanvulling op de eerste paragraaf van het advies over het terras van de PIT.

Er wordt gevraagd naar het advies van de brandweer omtrent die uitbreiding die een grote hindernis vormt als de brandweer moet ingrijpen.

Voor andere gebouwen is een advies noodzakelijk, het lijkt ook heel belangrijk, wanneer er iets gebeurt en het terras zou onder de voet staan.