



**Gemeente Kasterlee  
Evenementenloket  
Markt 1  
2460 Kasterlee**

**Datum** 09/12/2025 **Kenmerk** KA9025-26  
**Contactpersoon** Dirk Zomers  
**Tel. / E-mail** 014 47 09 25 – [preventie@hvztaxandria.be](mailto:preventie@hvztaxandria.be)

**Onderwerp** **Brandpreventieverslag: KA9025 – Hel van Kasterlee 2025**

Geachte,

In bijlage vindt u het advies van de Hulpverleningszone Taxandria terug voor het evenement "Hel van Kasterlee 21-12-2025" dat zal plaatsvinden te Kasterlee, start en aankomst sporthal Duineneind.

Met vriendelijke groeten,

Bart Segers  
Directeur Preventie

Bijlage (n): brandpreventieverslag





# BRANDPREVENTIEVERSLAG

## Gegevens hulpverleningszone / behandelaar

Naam: Hulpverleningszone Taxandria  
Adres: Noord-Brabantlaan 68  
2300 Turnhout  
Telefoon: 014 47 09 25  
E-mail: [preventie@hvztaxandria.be](mailto:preventie@hvztaxandria.be)  
Behandelaar: Dirk Zomers

## Algemene gegevens brandpreventieverslag

Datum: 09/12/2025  
Ons kenmerk: KA9025-26  
Uw kenmerk: via mail flowlab  
Onderwerp: Hel van Kasterlee 21/12/2025

## Gegevens evenement

Dossiernummer: KA9025  
Naam: Hel van Kasterlee  
Adres: Duineneind 15  
2460 Kasterlee  
Datum evenement: 21/12/2025  
Verwacht # bezoekers: 800 gelijktijdig (sporthal)

## Gegevens organisator

Naam: Kastelse Durvers  
Gegevens: Pieter Molenberghs  
[pieter@huisbrouwerijdevliet.be](mailto:pieter@huisbrouwerijdevliet.be)  
[+32 497 32 49 16](tel:+32497324916)

## Algemene opmerking

Een veiligheidsrondgang wordt georganiseerd.

Ambulante handel:

- Indien er ambulante handel georganiseerd wordt (gelieerd aan het evenement) op initiatief buiten de organisatie om.
- De organisatie bezorgd de gemeente een overzicht van de initiatieven met hun locaties en activiteiten.

## Advies

### **Bereikbaarheid**

- Bij calamiteiten moet de vrije doorgang voor de voertuigen van de hulpdiensten vanaf de openbare weg tot aan het evenement te allen tijde gegarandeerd blijven.
- Tijdelijke opstellingen kunnen eventueel in de afgesloten straat voorzien worden onder de volgende voorwaarden:
  - Tijdelijke opstellingen mogen de minimale vrije doorgang van 4 meter voor de voertuigen van de brandweer niet belemmeren, tenzij deze op een eenvoudige en snelle manier (binnen de 2 minuten) verwijderbaar en/ of verplaatsbaar zijn.

### **Opmerking:**

- **De nodige maatregelen worden genomen om de vrije doorgang te garanderen**

### **Bluswatervoorziening openbaar domein**

- Ondergrondse en bovengrondse hydranten moeten steeds vrij blijven en goed bereikbaar zijn. Het is verboden om op een afstand van minder dan 1 meter van deze hydranten iets te plaatsen wat niet onmiddellijk, eenvoudig en volledig kan worden verplaatst.

### **Occasioneel evenement**

- Preventieve maatregelen
  - De organisator van elk occasioneel evenement is verplicht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om letsels aan personen en schade aan goederen te voorkomen, waaronder alle praktische maatregelen tot voorkoming van wangedrag door de aanwezigen.
  - Hierbij wordt ondermeer rekening gehouden met overeenkomsten die aangegaan worden tussen de organisator enerzijds en de bestuurlijke overheid en hulp- en ordediensten anderzijds.

### **Publieke toegankelijke tenten**

- Tenten met een oppervlakte vanaf 50m<sup>2</sup> moeten beantwoorden aan de veiligheidsvoorwaarden zoals opgenomen in het Uniform Gemeentelijk Politierglement – afdeling V – hoofdstuk III: brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten.
- Voor tenten met verdieping(en) moet steeds een technische keuring door een technische dienst voor technische controle (EDTC) voorgelegd worden.
- Tenten met een oppervlakte  $\geq 500\text{m}^2$  moeten voor de aanvang van het evenement gecontroleerd worden. De organisator moet hiervoor contact opnemen met HVZ Taxandria (014 47 09 25) om een afspraak vast te leggen en dit ten laatste 2 weken voor de aanvang van het evenement.
- Atmosferische omstandigheden en stabiliteit van de tent en andere tijdelijke constructies.
  - De organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen om schade te voorkomen. Hierbij moet hij de eventuele veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent en andere tijdelijke constructies strikt naleven.
  - De tent en andere tijdelijke constructies moeten een voldoende stabiliteit hebben in normale omstandigheden. (Indien de organisator de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier correct opvolgt, mag men er redelijkerwijze van uitgaan dat de tent en andere tijdelijke constructies een voldoende stabiliteit hebben in normale omstandigheden van weer en plaatsgesteldheid.)

- Indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat er windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 50 km/uur of meer, dan moet de organisator alle mogelijke maatregelen treffen opdat de wind niet rechtstreeks in de tent kan binnenwaaien. Volgens gegevens van het KMI kan er vanaf een windsnelheid vanaf 50 km/uur een “balloneffect” ontstaan. Hierdoor zou de tent zoals een ballon kunnen worden opgeblazen, waardoor de stabiliteit vermindert. Vanaf 75 km/uur is er sprake van storm.  
Zonder expliciet attest waaruit blijkt dat de tent bestand is tegen hogere rukwinden, is het niet meer verantwoord om het publiek toe te laten in een tent of deze niet te ontruimen.
- Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester of een officier van bestuurlijke politie inzake het ontruimen, moet de organisator indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 75 km/uur of meer, de tent en andere tijdelijke constructies sluiten en ontruimen gedurende de periode waarop de voorspelling slaat, tenzij er een verklaring of attest is van een bevoegde persoon of organisatie inzake stabiliteit, waaruit blijkt dat de tent bestand is tegen een welbepaalde hogere windsnelheid.
- In geval van twijfel inzake de windsnelheid kan enkel advies ingewonnen worden bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut ([www.meteo.be](http://www.meteo.be)).

#### Opmerking:

- **Er zijn voor deze editie 2 publieke tenten (kleedkamer en publieke tent)**
- **Het technisch handboek (met wind- en sneeuwlasten) van elke publieke tent moet 2 weken voorafgaand aan het evenement aan de brandweer bezorgd worden.**
- **Zie bijkomende toelichting “publiek toegankelijke tenten”.**

#### Catering

- Koken op gas
  - Het kooktoestel moet zodanig worden opgesteld dat het niet kan worden omgestoten.
  - De installatie moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap, zodat haar werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en degelijk beschermd is ter voorkoming van ongevallen.
  - De opslag van gasflessen moet steeds buiten de tent gebeuren op een afstand van minimaal 1 meter van de tent. De gasflessen dienen rechtop te staan en worden beveiligd tegen omvallen. De lege flessen moeten fysisch gescheiden zijn van de volle flessen. De flessen zijn onbereikbaar voor het publiek en dienen bij voorkeur beschermd te zijn tegen zonnestralen en warmtebronnen.
  - Kooktoestellen op gas zijn niet toegelaten in een gesloten tent waar publiek toegelaten wordt. Kooktoestellen op gas mogen enkel gebruikt worden buiten of in een afzonderlijk daartoe ingerichte kooktent.
  - Enkel de in gebruik zijnde gasfles mag in de onmiddellijke omgeving van het kooktoestel staan.
  - De flexibele verbindingen tussen de gasfles en het kooktoestel moeten gecontroleerd en vervangen worden bij scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen. De slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar en moeten de fabricagedatum vermelden. De slangen mogen niet langer zijn dan 2 meter. Er moet een ontspanner (gasdrukregelaar) voorzien worden tussen de gasfles en het toestel.
  - In de onmiddellijke omgeving doch op een minimale afstand van 1 meter van het kooktoestel moet ten minste één snelblustoestel van 1 bluseenheid beschikbaar zijn.
  - Een branddeken dient steeds stevig opgehangen te worden in de nabijheid van het kooktoestel.

- Eetkramen op gas:
  - Keuringsverslagen van de kramen moeten opgevraagd worden bij de uitbater(s) en moeten voorgelegd kunnen worden.
  - De opslag van gasflessen moet steeds buiten de eetkraam gebeuren op een afstand van minimaal 1 meter van de eetkraam. De gasflessen dienen rechtop te staan en worden beveiligd tegen omvallen. De lege flessen moeten fysisch gescheiden zijn van de volle flessen. De flessen zijn onbereikbaar voor het publiek en dienen bij voorkeur beschut te zijn tegen zonnestralen en warmtebronnen. Enkel de in gebruik zijnde gasfles mag in de onmiddellijke omgeving van het kooktoestel staan.
  - De flexibele verbindingen tussen de gasfles en het kooktoestel moeten gecontroleerd en vervangen worden bij scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen. De slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar en moeten de fabricagedatum vermelden. De slangen mogen niet langer zijn dan 2 meter. Er moet een ontspanner (gasdrukregelaar) voorzien worden tussen de gasfles en het toestel.
  - In de onmiddellijke omgeving van het kooktoestel moet ten minste één snelblustoestel van 1 bluseenheid beschikbaar zijn.
  - Een branddeken dient steeds stevig opgehangen te worden in de nabijheid van het kooktoestel.
- BBQ
  - De BBQ moet zodanig opgesteld worden dat hij niet kan worden omgestoten.
  - Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden.
  - Er dienen voldoende blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn (blustoestellen, water, ...);
  - De nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de deelnemers en omgeving te waarborgen;
  - De nodige maatregelen worden getroffen om eventueel vliegvuur onmiddellijk te doven en het verspreiden van het vuur over de grond te voorkomen;
  - Indien er gebruik gemaakt wordt van een BBQ op gas dan gelden volgende bijkomende maatregelen:
    - De installatie moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap, zodat haar werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en degelijk beschermd is ter voorkoming van ongevallen;
    - De flexibele verbindingen tussen de gasfles en de BBQ moeten gecontroleerd en vervangen worden bij scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen. De slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar en moeten de fabricagedatum vermelden. De slangen mogen niet langer zijn van 2 meter. Er moet een ontspanner (gasdrukregelaar) voorzien worden tussen de gasfles en het toestel.

### **Vuurkorven / vuurschalen**

- de vuurkorven / vuurschalen dienen op een stabiele ondergrond worden geplaatst;
- men zorgt ervoor dat de vlammen afmetingen hebben (maximaal 1 meter boven de vuurkorf of 1,50 meter boven een vuurschaal);
- het vuur mag noch aangestoken noch aangewakkerd worden met brandbare vloeistoffen zoals benzine, thinner, ...
- men mag enkel gebruik maken van onbehandeld hout (blokken, takken, korte stammen). De keuze van het hout moet dusdanig zijn dat vliegvuur vermeden wordt.
- de nodige maatregelen worden getroffen om eventueel vliegvuur onmiddellijk te doven en het verspreiden van het vuur over de grond te voorkomen;
- zowel op de grond als in de naaste omgeving van de vuurkorf / vuurschaal mogen geen brandbare materialen aanwezig zijn;
- er dienen voldoende blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn (blustoestellen, water, ...);
- de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de deelnemers en omgeving te waarborgen;

- tenminste één afgevaardigde is met de veiligheid belast;
- vuurkorven / vuurschalen mogen nooit onbeheerd gelaten worden. Na beëindigen van de activiteit dient het vuur volledig te worden gedoofd;
- de nodige maatregelen worden getroffen om ingeval van brand onmiddellijk de hulpdiensten te verwittigen (**bel 112**).

### **Vuurwerk**

- Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden door professionele vuurwerkdeskundigen.
- Alle nodige maatregelen worden getroffen om de veiligheid van deelnemers en omgeving te waarborgen.
- Alle voorschriften opgenomen in de bijlage “aanbevelingen betreffende het afsteken van vuurwerk” moeten strikt nageleefd worden.

De vergunningverlenende overheid heeft het recht de organisatie van het evenement te verbieden indien de meteorologische omstandigheden een verhoogd risico opleveren of indien de algemene veiligheid in het gedrag komt.

#### **Opmerking:**

- Een professioneel vuurwerkdossier werd ingediend.
- De vergunningverlenende overheid heeft het recht de organisatie van het evenement te verbieden indien de meteorologische omstandigheden een verhoogd risico opleveren of indien de algemene veiligheid in het gedrag komt.

### **Podiumvuurwerk/pyrotechnische effecten**

- De organisator dient een vergunning voor het afsteken van deze pyrotechnische effecten aan te vragen bij de burgemeester. Zonder vergunning is het niet toegestaan pyrotechnische effecten te ontsteken.
- Het ontsteken van pyrotechnische effecten mag enkel gebeuren door een professionele vuurwerkdeskundigen.
- Een veiligheidsplan (vuurwerkplan) moet voorgelegd worden aan de brandweer.
- Alle nodige maatregelen worden getroffen om de veiligheid van deelnemers en omgeving te waarborgen.
- Er dienen voldoende blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn.
- De nodige maatregelen worden getroffen om eventueel vliegvuur onmiddellijk te doven en het verspreiden van vuur over de grond te voorkomen.
- Tenminste één afgevaardigde is met de veiligheid belast en houdt permanent toezicht tot het ogenblik dat alle restanten van het vuurwerk zijn gedoofd.
- De nodige maatregelen worden getroffen om in geval van brand onmiddellijk de hulpdiensten te verwittigen (**bel 112**).
- De organisatoren geven onmiddellijk gevolg aan ieder verzoek van brandweer of politie tot stopzetting.

#### **Opmerking:**

- **De organisatie geeft aan dat er geen pyrotechnische effecten in de sporthal zullen gebruikt worden**

## Sfeerverwarming: VUURKORF /VUURMAND/ VUURSCHAAL/ TERRASHAARD/ enz...

- Enkel droog en onbehandeld hout, steenkool of houtskool is toegestaan als brandstof
- Sfeerverwarmers/verlichting niet toegestaan binnen publiek toegankelijke gebouwen, tenten.
- Enkel in de handel verkrijgbare toestellen worden toegestaan.
- Volgende begrenzing wordt opgelegd :
  - Vuurmand/korf : max. diam 60 of 45x45cm – max hoogte 90cm.
  - Vuurschaal : max. diam 120cm
  - Vuurton : max diam 60cm max. 90cm hoogte
  - Terrashaarden.
- De sfeerverwarmer wordt op een stabiele, onbrandbare ondergrond geplaatst.
- De sfeerverwarmers worden niet geplaatst in doorgangen.
- De sfeerverwarmers moeten zodanig opgesteld zijn dat onopzettelijk contact van personen met de sfeerverwarmer niet mogelijk is.
- De sfeerverwarmer bevindt zich op minimaal 2m van gebouwen (of meer indien aanwezigheid van risicofactoren in nabije omgeving (bv. rieten dak, zeer brandbaar materiaal,...) of brandbare materialen
- Het gebruik van brandversnellers (benzine, gasolie of andere brandstoffen) voor het aansteken of aanwakkeren van het vuur wordt verboden.
- De organisator dient erop toe te zien dat binnen de veiligheidszone geen obstakels voorkomen waarover men kan vallen en/of struikelen.
- De voorraden brandstof worden opgeslagen op minimum 8 meter van de vuurhaard om overslag van het vuur te vermijden.
- De nodige maatregelen worden getroffen om eventueel vlieg vuur onmiddellijk te doven en het verspreiden van het vuur over de grond te voorkomen.
- Er zijn voldoende geldig gekeurde blusmiddelen binnen handbereik (snelblustoestellen, water, ...).
- Indien op het terrein tenten aangewend worden, moet de zeilen van deze tenten vervaardigd zijn uit moeilijk ontvlambaar materiaal.
- De terreinen moet steeds goed bereikbaar blijven voor de voertuigen van de hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) – de toegangswegen mogen niet gehinderd worden door geparkeerde voertuigen, constructies, ....
- Sfeerverwarmers mogen niet onbeheerd achtergelaten worden.
- Ten minste één meerderjarige afgevaardigde is met de veiligheid belast en houdt permanent toezicht tot het ogenblik dat het vuur volledig gedoofd is. Na uitdoving van het vuur worden de vuurresten zorgvuldig met aarde of zand bedekt en overvloedig met water overgoten. Het afval dient naderhand verwijderd te worden.
- De organisator dient te beschikken over een telefoontoestel of GSM voor een eventuele melding aan de brandweer. **BEL 112**
- Een medewerker van de organisatie wordt aangeduid om bij een eventuele oproep de hulpdiensten op te vangen (op de openbare weg).
- Rekening houden met eventuele verbodsbesluiten bij droogte
  - Fase bos en heidebrand) <https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen>
  - Provinciale verbodsbesluiten

### Toegestane sfeerverwarmers

In de handel verkrijgbare:

- Vuurmand/korf : max. diam 60 of 45x45cm – max hoogte 90cm.
- Vuurschaal : max. diam 120 cm
- Vuurton : max diam 60cm max. 90cm hoogte
- Terrashaarden.

>> toestellen moeten CE keur bezitten



## **Bijkomende toelichting(en)**

### **Publiek toegankelijke tenten**

Artikel 2: Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen

#### **2.1**

De ruimte rond de tent(en) en eventuele andere tijdelijke constructies moet steeds een vrije doorgang, dus zonder obstakels, waarborgen van 4 meter.

#### **2.2**

Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen, toiletvoorzieningen, bevestigingspunten van spantouwen, noch andere hindernissen opgesteld staan.

#### **2.3**

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens volgende leidraad. De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 meter van één zijde van de inrichting kunnen naderen.

Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en opstelplaats:

- ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
- ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende karakteristieken vertoont:
  - minimale vrije breedte: 4 m;
  - minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
  - minimale vrije hoogte: 4 m;
  - maximale helling: 6%;
  - draagvermogen: derwijze dat de voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen;

#### **2.4**

De organisator zorgt voor voldoende parking voor auto's en fietsen alsook voor een ordentelijk parkeren van deze voertuigen.

#### **Opmerking:**

- **Een inplantingsplan is aanwezig bij de aanvraag.**

Artikel 3: Veiligheidseisen inzake de opbouw en evacuatie

#### **3.1**

Het zeil en/of de eventuele harde zijwanden van tijdelijke constructies moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

#### **3.2**

De versieringen moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Zijn bijgevolg verboden:

- gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen;
- materialen die bij lage temperatuur smelten;
- versieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals o.a. netten, losse doeken e.d.

### 3.3

De tent moet minimum 2 uitgangen hebben.

Indien de bezetting in de tent meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + N uitgangen te worden voorzien waarbij N het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting.

De uitgangen moeten verder zodanig over de tent verdeeld zijn dat er vanuit gelijk welke plaats in de tent nooit meer dan 30 meter moet afgelegd worden om een rechtstreekse uitgang te bereiken.

### 3.4

Iedere uitgang moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van de uitgangen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal gelijktijdige aanwezigen in de tent.

Het aantal gelijktijdige aanwezigen wordt berekend aan de hand van maximum 2 personen per m<sup>2</sup> oppervlakte van de tent gemeten tussen de wanden.

### 3.5

Iedere uitgang moet over een breedte en een hoogte van minstens 2 meter volledig vrij blijven (voor een uitgang via een opening met schuin weghangend deel van een tentzeil wordt enkel dat deel van de uitgang in rekening gebracht dat minimum 2 m hoog is). Spantouwen en hun bevestigingspunten mogen de evacuatie niet hinderen.

### 3.6

De uitgangsdeuren moeten openen in de richting van de ontruiming.

### 3.7

Gangen, met een minimale breedte die gelijk is aan de breedte van de uitgang of nooduitgang waarop ze uitgeven, moeten steeds geheel vrij gehouden worden van belemmeringen en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken. Zij moeten rechtstreeks naar de uitgangen en nooduitgangen leiden en mogen hiervoor in geen geval andere bezette ruimten doorlopen.

De tafels en stoelen moeten zodanig opgesteld worden dat de doorgangen naar de nooduitgangen en brandblustoestellen volledig vrij blijven.

### 3.8

De plaats van elke uitgang en nooduitgang moet aangegeven zijn door een reglementair pictogram dat voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 1997. De verlichting van de pictogrammen wordt zowel door de normale elektrische verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd.

#### Opmerking:

- **De uitgangen / nooduitgangen dienen een vrije doorgang te hebben van 1 cm / persoon. De minimale vrije hoogte moet 2 meter bedragen.**
- **Veiligheidssignalisatie is te voorzien (uitgangen / nooduitgangen / blustoestellen).**

#### Artikel 4: Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties

##### 4.1

De tent en de eventuele andere tijdelijke inrichtingen mogen enkel elektrisch verlicht worden.

##### 4.2

De tent moet uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting die voldoet aan de geldende Belgische normen terzake.

De veiligheidsverlichting moet een voldoende lichtsterkte hebben om hindernissen zichtbaar te stellen en om een veilige en ordelijke ontruiming te verzekeren (minimaal op te hangen boven elke uitgang en nooduitgang)

en verder in de gangen indien dit nodig is voor een veilige evacuatie).

Deze verlichting moet onmiddellijk en automatisch in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting.

De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

#### 4.3

Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand ten opzichte van o.a. het tentzeil of lichte wanden, eventuele versieringen, enz...en stabiele ophangpunten hebben) zodat geen brand- of ander gevaar kan ontstaan.

#### 4.4

Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de tent(en) gezorgd worden voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen.

#### 4.5

De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

#### Opmerking:

- **Veiligheidsverlichting is te voorzien.**
- **Wanneer gebruik gemaakt wordt van een stoomgroep en/of werfkast dient deze gekeurd te worden door een erkend organisme. Het keuringsverslag dient ten allen tijde aanwezig te zijn.**

#### Artikel 5: Veiligheidseisen inzake verwarmingsinstallaties

##### 5.1

In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen.

De afvoerkokers voor verbrandingsgassen moeten grondig geïsoleerd worden zodat zij geen brandgevaar opleveren.

##### 5.2

Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren evenals de brandstofvoorraad (in metalen recipiënten) moeten op een veilige plaats ondergebracht worden, buiten de tent en buiten de andere tijdelijke inrichtingen, op een afstand van ten minste 1 meter van de buitenwand.

##### 5.3

De aanwezigheid van verplaatsbare verwarmingstoestellen, flessen met vloeibaar gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige gassen, brandbare vloeistoffen en licht brandbare vaste stoffen, is verboden in de tent en in andere tijdelijke inrichtingen.

##### 5.4

Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.

##### 5.5

Indien vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, moeten de flessen en houders geplaatst worden op een voor de hulpdiensten gemakkelijk bereikbare, goed verluchtbare veilige plaats buiten de tent en buiten de eventuele andere tijdelijke constructies.

De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper. De verbindingen moeten gemaakt worden conform de wetgeving op de gasinstallaties.

## 5.6

Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in stands of tenten die daarvoor speciaal zijn uitgerust.

Nabij deze verwarmings- of kooktoestellen moeten, bijkomend, één of meerdere geschikte en bedrijfsklare draagbare blustoestellen opgesteld worden.

### Opmerking:

- **De cateringstands of food-trucks dienen minimaal 4 meter verwijderd te zijn van de tent.**

## Artikel 6: Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen

### 6.1

De inplanting van de tent en de andere tijdelijke inrichtingen mag het gebruik van aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen. De hydranten, gelegen nabij de toegangswegen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn.

### 6.2

In de tent en de andere tijdelijke inrichtingen moeten draagbare snelblustoestellen met minimum 6 kg ABC-poeder ofwel andere specifieke snelblustoestellen, afhankelijk van het risico, aanwezig zijn. Er moet minstens 1 toestel per 150 m<sup>2</sup> voorzien worden, met een minimum van twee snelblustoestellen.

Deze snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen aangebracht worden (nabij de uitgangen, nabij een podium of een toeg, enz.).

Deze snelblustoestellen moeten door een bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden.

### 6.3

In de tent of in de andere tijdelijke inrichtingen mogen geen ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas aanwezig zijn.

### 6.4

Ten minste twee afgevaardigden moeten met de veiligheid belast zijn om preventief toezicht te kunnen uitoefenen en onmiddellijk te kunnen ingrijpen in geval van brand of andere onregelmatigheid.

### 6.5

Bij afloop van het evenement moet een afgevaardigde die belast is met de veiligheid, een rondgang binnen en buiten de tent en de andere tijdelijke inrichtingen uitvoeren.

### Opmerking:

- **Voldoende blusmiddelen zijn te voorzien.**

## **Aanbevelingen terreinen (indien afgesloten of ingesloten)**

De organisator zorgt voor veilige omstandigheden:

- Brandveiligheid:
  - Let op de bereikbaarheid van het terrein en het vrijhouden aanrijroutes hulpdiensten.
- Capaciteit AFGELSOTEN terrein : maximaal 2 personen /m<sup>2</sup> (netto – oppervlakte = oppervlakte terrein – vaste opstellingen)
- Evacuatie: bij afgesloten terrein:
  - Uitgangen aanduiden met voldoende grote pictogrammen en verlichten van vluchtwegen en nooduitgangen.
  - De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones met minimale afmetingen van
    - 2 uitgangen van 300 cm (vrije hoogte steeds 200cm).Afgesloten uitgangen moeten op eenvoudige en snelle wijze te openen zijn en zijn permanent bemand
- Duidt een veiligheidsverantwoordelijke aan die:
  - Toeziet op maximum aantal personen.
  - In staat is om de hulpdiensten op elk moment te bereiken.
- Stroom- of verwarmingsaggregaten:
  - Een technische keuring moet voorgelegd worden voor stroomaggregaten
  - Toestellen moeten fysiek afgeschermd worden van de publiekszones.

## **Stellingen, tribunes, podia en andere publieke constructies.**

- Voor publiek toegankelijke stellingen, tribunes, podia en andere constructies waartoe het publiek toegang of doorgang heeft moet een technische keuring door een technische dienst voor technische controle (EDTC) voorgelegd worden.

### **Opmerking:**

- **Technische keuring poort Hel voorleggen voor aanvang evenement**

## **SPORTHAL DUINENEIND**

Voor het gebruik en de herinrichting van de sporthal dient men zich te houden aan de voorschriften uit het Uniform Politiereglement van Kasterlee.

**Mogelijk moet de organisatie bijkomende pictogrammen, noodverlichting, bijplaatsen. Vanuit ieder punt van de publieke locatie moet een pictogram uitgang of richting uitgang te zien zijn**

Max aantal personen afhankelijk van het aantal en breedte van de beschikbare uitgangen

- 2x dubbele deur achteraan
  - (herleid naar de breedte van de buitenuitgangen)
  - 120 deuren met paniekstang (evacuatie via linkse polyzaal)
  - 170 deuren zonder paniekstang >> permanent in volledig geopend (evacuatie naar buitendeur achteraan)
- Deur naar inkom : 160cm
- Deur vooraan: 170cm (deur moet volledig beschikbaar zijn voor publiek (helling voor atleten mag geen obstakel vormen)
- Op het plan is de deur van de cafetaria niet bereikbaar.

**De maximaal toegelaten capaciteit publiek in e sporthal bedraagt 120+170+160+170 :**

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>620 personen</u></b> op voorwaarde dat er minimaal 310m <sup>2</sup> publieke ruimte beschikbaar is |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Noot: het opgegeven aantal in de aanvraag (800) overschrijdt dit aantal**

## Eindconclusie en motivering

Op basis van de controle van betreffend dossier is er inzake brandveiligheid geen bezwaar tegen het afleveren van een vergunning, voor zover voldaan is aan de adviezen in dit verslag.

De hulpverleningszone geeft hierbij **een gunstig brandpreventieverslag.**

Voor verslag,

Dirk Zomers  
Preventieconsulent

Bart Segers  
Directeur Preventie

**DIT DOCUMENT WERD DIGITAAL ONDERTEKEND**